

Muralla del Mar
EQUIPO DE BOMBEO:
Press-line VE 121 4 (5.5 KW)
2 Filtros automáticos anillas 2"
LEYENDA
GOTEO
CABLEADO ELECTROVALVULAS (SECTORES)
MARCO GOTEO: 1 x 0.3 m2
SECTOR GOTEO MACIZO FLORAL (GOTERO INTEGRADO 2.2 L/H, 0.3 M, 10 M.C.A TUB. 16 MM)
SECTOR SETOS (GOTERO INTEGRADO 2.2 L/H, 0.3 M, 10 M.C.A TUB. 16 MM)
SECTOR ARBOLADO (GOTERO NETAFIN AUTOCOMP. 4 L/H, 15 M.C.A, 4 GOT/ARB. TUB. 16 MM)
ASPERSORES 638 L/H 3 KG/CM2 RADIO: 9 MTS (9 x 9)
DIFUSORES 480 L/H 3 KG/CM2 RADIO: 4 MTS (4 x 4)
(Solape 100%)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
PROYECTO: REORDENACIÓN PAISAJÍSTICA DE 23878,4 m2 LA CUESTA DEL BATEL EN EL TM DE