

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD	
EDIFICIO	
ETIQUETA	DEFINICIÓN
C.G.M.P.	CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
	CUADRO GENERAL
	LUMINARIA PHILIPS MDK 630 1xHPI-T 250 W 220-240 V ALUM C/V PRO-PACK
	LUMINARIA PHILIPS TBS060 3xTL-D 36 W EB
	INTERRUPTOR SIMPLE
	TOMA DE CORRIENTE 10/16A BIPOLAR CON T.T.
	TOMA DE CORRIENTE 10/16A TRIPOLAR CON T.T.
	LUMINARIA PHILIPS SRS203 1xDXSON-T (LE) 70 W
	LÁMPARA INCANDESCENTE
	ARQUETA TIPO A1 BT
E=30	LUMINARIA DE EMERGENCIA 70 lm
E	APARATO ELÉCTRICO EN GENERAL
M	MOTOR MONOFÁSICO
M	MOTOR TRIFÁSICO
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA
	CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA
G	INSTALACIÓN GENERADORA
///	NÚMERO DE CONDUCTORES (EJEMPLO 4)
	CANALIZACIÓN PE.C.D.P.
	PICA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
	CONDUCTOR Cu DESNUDO DE 35mm2 ENTERRADO > 0.8m.
	CONEXIONES CON SOLDADURA ALUMINO-TERMICA EN TODAS LAS UNIONES
	PICA DE PUESTA A TIERRA Cu-Ac DE 2m. y 14mm. ϕ
(n°) D	PUNTO DE PUESTA A TIERRA REGISTRABLE CON PUENTE DE COMPROBACIÓN (1) : MASAS ASCENSORES, TELECOMUNICACIONES Y OTRAS MASAS (2) : CENTRALIZACION DE CONTADORES B.T. Y/O AGUA

NOTA	
n°	- CIRCUITO AL QUE PERTENECE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR
	- CIRCUITOS SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR - EL COLOR DEL CONDUCTOR DE FASE SERÁ NEGRO, MARRON O GRIS. - EL COLOR DEL CONDUCTOR NEUTRO SERÁ AZUL CLARO. - EL COLOR DEL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN O TIERRA SERÁ AMARILLO-VERDE. - TODOS LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN SERÁ ASOCIADOS A LOS CIRCUITOS Y PARTIRÁN DESDE EL CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN (BORNA DE TIERRA) - LOS CONDUCTORES A EMPLEAR SERÁN DE 750V PVC SALVO TUBO EMPOTRADO EN LAS PAREDES - LA ALTURA DEL CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN SERÁ ENTRE 1,40 Y 2,00 m



Plano nº P22	TÍTULO	PROYECTO PLANTA LACADO DE PERFILES DE ALUMINIO	
	SITUACIÓN	POLÍGONO INDUSTRIAL SAPRELORCA, PARCELA N-10 LORCA (MURCIA)	
	PROMOTOR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	
Escala 1:200	Drescripción INSTALACIÓN ELÉCTRICA. PLANTA		FDO. DAVID GARCÍA PARRA Ingeniero Industrial
Fecha JUL. 2013			
Expediente S/E			