


	Punto de minima Tensión			
	Caja general de proteccion y medida cm0.0.0			
	AL RV 0,6/1kv 3x150 + 1x95 mm			
	Calas de tiro			
CT-2	Rama 1		Rama 1	
	Longitud	fusible	Longitud	fusible
ANILLO 1	180m	160A	132m	200A
ANILLO 2	Rama 1		Rama 1	
	Longitud	fusible	Longitud	fusible
	120m	200A	93m	160A

	NOMBRE DEL PROYECTO		PLANO N°
	POLIGONO RESIDENCIAL LOS DOLORES		5
ESCALA	NOMBRE DEL PLANO		
1:800	CT-2 ANILLOS 1 y 2		
SUSTITUYE AL PLANO		SUSTITUIDO POR	NOMBRE DEL INGENIERO
FECHA	24/09/2013	N° HOJAS	1
			FIRMA