

LEYENDA ALUMBRADO Y FUERZA

SIMBOLOGIA

- MECANISMO SUPERFICIE INTERRUPTOR 10A 250V, IPX4
- MECANISMO SUPERFICIE INTERRUPTOR CORTE GENERAL INSTALACIÓN, IP X4
- MECANISMO SUPERFICIE TOMA DE CORRIENTE 16/20A IP X4
- PANTALLA 2X36W FLUORESCENCIA IP X4
- LUMINARIA DE EMERGENCIA 200 lum IP X4
- C.G.D. CUADRO SECUNDARIO DE DISTRIBUCION SALA MÁQUINAS

EN EL INTERIOR Y EN EL EXTERIOR DE LA SALA DE MÁQUINAS FIGURARÁN, VISIBLES Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS, LAS INDICACIONES ESTABLECIDAS EN EL APARTADO 1.3.4.1.2.2.p) DEL RITE.

LA SALA DE MÁQUINAS SE CONSIDERA LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO, SEGÚN CTE DB SI.
EL ALMACÉN DE COMBUSTIBLE SE CONSIDERA LOCAL DE RIESGO ESPECIAL MEDIO, SEGÚN CTE DB SI.

SE INSTALARÁ UN EXTINTOR DE POLVO 21A–113B 9 KG Y OTRO DE 5 KG CO2 EN LA SALA DE CALDERAS.

ASUNTO: ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL COLEGIO "FONTES" DE TORRE-PACHECO. TRABAJO FÍN DE GRADO.

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO, (MURCIA)

SITUACIÓN: C/ GUILLÉN DE CASTRO. TORRE-PACHECO

PLANO DE: INST. CALEFACCIÓN. REFORMA SALA CALDERAS. ALMACÉN DE COMBUSTIBLE

16

FIRMA:

ESCALA: 1:50

FECHA: ABRIL 2015

ALUMNO: Mariano José Sánchez Lozano