



	Punto de minima Tensión			
	Caja general de proteccion y medida cm0.0.0			
	AL RV 0,6/1kv 3x240 + 1x150 mm			
	Calas de tiro			
CT-4	Rama 1		Rama 1	
	Longitud	fusible	Longitud	fusible
ANILLO 1	40m	200A	71m	200A
ANILLO 2	Rama 1		Rama 1	
	Longitud	fusible	Longitud	fusible
	48m	200A	83m	200A



ESCALA
1:800

SUSTITUYE AL PLANO

FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO
POLIGONO RESIDENCIAL LOS DOLORES

NOMBRE DEL PLANO
CT-4 ANILLOS 1 y 2

SUSTITUIDO POR

Nº HOJAS

PLANO Nº
7

NOMBRE DEL INGENIERO
RAFAEL LÓPEZ GÓMEZ

FIRMA

FIRMA