


PUESTAS A TIERRA



TIERRA DE PROTECCIÓN

Configuración: 70-25/5/82
Profundidad electrodo: 0.5 m
Sección conductor: 50 mm²
Diámetro picas: 14 mm
Número de picas: 8
Longitud picas: 2

TIERRA DE SERVICIO

Configuración: 5/32.
Profundidad electrodo: 0.5 m
Separación picas: 3 m
3 picas en hilera unidas por conductor horizontal
Sección conductor: 50 mm²
Diámetro picas: 14 mm
Longitud picas: 2



DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARA UNA URBANIZACIÓN DE VIVIENDAS

PLANO N°

28

ESCALA

S/E

PUESTA A TIERRA PFU-4/20

ALUMNO

CAROLINA MUÑOZ ROSIQUE

FIRMA

FECHA

OCTUBRE
2014

DNI

15482275-D