





SECCION A - A'




SECCION B - B'



Alrededor del edificio de maniobra exterior se colocará una acera perimetral de 1 metro de ancho con un espesor suficiente para evitar tensiones de contacto cuando se maniobran los equipos desde el exterior.



	DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARA UNA URBANIZACIÓN DE VIVIENDAS			PLANO N°
				22
ESCALA	DIMENSIONES MINIBLOCK			
S/E				
ALUMNA	CAROLINA MUÑOZ ROSIQUE			FIRMA
FECHA	OCTUBRE 2014	DNI	15482275-D	