



Nº DE ZANJA	DETALLES
2	2 Conductores de BT (acera)
8	2 Conductores de BT y 1 de MT (acera)
12	4 Conductores de BT y 1 de MT (acera)

	Anillo 1		Anillo 2	
	Rama 1	Rama 2	Rama 1	Rama 2
Longitud (m)	112.2		258.46	
P.M.T. (m)	60.88		118.79	
Fusible (A)	315	315	315	315
Sección	3x240+1x150mm2		3x240+1x150mm2	

CGP X.X	CGP (número de parcela . número de CGP)
	Punto mínima tensión
	Caja general de protección
	Centro de Transformación
	Conductor anillo 1
	Conductor anillo 2

	DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARA UNA URBANIZACIÓN DE VIVIENDAS	PLANO N°
		11
ESCALA	PLANO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 8	
1:500		
ALUMNA	CAROLINA MUÑOZ ROSIQUE	FIRMA
FECHA	OCTUBRE 2014	DNI 15482275-D